



P.A. Vallée de l'Ecaillon
 B.P. 30026
 F-59224 THIAIT
 Mail : contact@auem.fr / auem.tests@orange.fr
 Tél : 03.27.31.00.22
 Fax : 03.27.31.07.17



Report number / Numéro de rapport 77228

TEST REPORT / RAPPORT D'ESSAIS

Customer / Client SOFADES à Mérignac

Works order / Commande client Mail du 21/11/2018

Product Size : Grille polypropylène régénérée grise épaisseur 4 cm
 / Dimensions produit

Sample No : PAVEFAST / PAVEFORM "Atrium" vides pour remplissage béton
 / essai n°

Compression test / Essai de compression :

Compression Test at room temperature				
Essai de compression température ambiante				
Requirements	Size	Section	Fm	Résistance
Impositions	Dimensions	Section		
mini				
maxi				
Sample	mm	m ²	N	Tonnes au m ²
8302	290 x 250	0,0725	34610	48

Test machinerie / Machine d'essai : W&B LFM-200kN
 Fm : Force maximale

<p>Supervisor / Contrôleur :</p> <p><i>D. BENAMARA</i> Resp. Qualité</p> <p>Date : 06/12/2018</p>	<p>Checker / Vérificateur :</p> <p><i>D. BENAMARA</i> Resp. Qualité</p>	<p>In presence of / En présence de :</p> <p>Réf document : Doc PV Essais Rév 3 du 19-06-2018</p>
---	---	---

To declare or not the compliance with the specification, it has not been held account of the uncertainty associated with the result.
 Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
The results are related only to items tested. The reproduction of this test report is only authorized in the integral form.
 Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale.